

7-02-2024

Ocena obszarowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za 2023 rok dla miasta i gminy Daleszycze

2024 -02- 14

Nr. 968
Podpis

Realizując zapisy art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późniejszymi zmianami), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 537 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, prowadził nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W 2023 roku mieszkańcy miasta i gminy Daleszycze zaopatrywani byli w wodę pochodzącą z 7 wodociągów sieciowych, opartych na ujęciach podziemnych: Borków, Daleszycze, Marzysz, Mójcza, Niestachów, Suków, Smyków oraz z wodociągów: Pierzchnica (woda kupowana od Zakładu Komunalnego Pierzchnicy) i Ociesęki (woda kupowana od Urzędu Gminy w Rakowie).

Szczegółowe informacje w zakresie oceny obszarowej wraz z wykazem wodociągów służących do zaopatrzenia konsumentów w wodę, zawarto w tabelach poniżej.

Tabela 1. Ocena jakości wody wodociągów zaopatrujących mieszkańców miasta i gminy Daleszycze

Wodociąg	Administrator urządzenia	Produkcja wody w m ³ /dobę	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Uzdatnianie wody	Ocena jakości wody
Borków	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o. o. ul. Ługi 1 Daleszycze	229,0	1663	nie stosuje się	woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym
Daleszycze	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o. o. ul. Ługi 1 Daleszycze	654,0	4812	nie stosuje się	woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym
Marzysz	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o. o. ul. Ługi 1 Daleszycze	221,0	903	nie stosuje się	woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym
Mójcza	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o. o. ul. Ługi 1 Daleszycze	164,0	1523	nie stosuje się	woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym
Niestachów	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o. o. ul. Ługi 1 Daleszycze	160,0	1297	nie stosuje się	woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym
Suków	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o. o. ul. Ługi 1 Daleszycze	244,0	2178	nie stosuje się	woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym
Smyków	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o. o. ul. Ługi 1 Daleszycze	130,0	1142	nie stosuje się	woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym

Wodociąg	Administrator urządzenia	Produkcja wody w m ³ /dobę	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Uzdatnianie wody	Ocena jakości wody
Pierzchnica	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o. o. ul. Ługi 1 Daleszyce na terenie gminy Daleszyce	685,0	4152	stała dezynfekcja	woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym
Ociesęki	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o. o. ul. Ługi 1 Daleszyce na terenie gminy Daleszyce	185,0	2602	utwardzanie wody	woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana została na podstawie okresowej oceny jej jakości i jest oceną końcową za cały 2023 rok – „odpowiadała wymaganiom sanitarnym”.

Zdarzyły się jednak okresy krótkotrwałego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Smyków oraz wodociągu Borków. W lipcu 2023r. dwukrotnie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie poniżej 10 jtk/100ml oraz wykluczono obecność bakterii *Escherichia coli* i enterokoków w wodzie pochodzącej z wodociągu Borków. Natomiast w sierpniu 2023r. podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wodociągu Borków. Wystosowano za każdym razem decyzje o warunkowej przydatności wody do spożycia na czas 30 dni.

Ponadto, w lipcu stwierdzono w wodzie z wodociągu Borków obecność bakterii grupy coli w ilości 18 jtk/100ml oraz w sierpniu 25 jtk/100ml w wodzie z wodociągu Smyków. W obu przypadkach wystosowano decyzje stwierdzające brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W wyniku podjętych przez zarządcę wodociągu działań naprawczych, jakość wody pod względem mikrobiologicznym uległa poprawie, co potwierdziły uzyskane wyniki analiz próbek wody (pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oraz sprawdzającej przez tutejszą Inspekcję). Wobec powyższego wystosowano w każdym przypadku decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Bakterie grupy coli są zróżnicowane pod względem zjadliwości, mogą wytwarzać endotoksyny, w tym toksyny odporne na temperaturę (odporne na gotowanie). Mogą wywoływać różne postacie kliniczne zakażeń, począwszy od zakażeń przewodu pokarmowego i zatruc pokarmowych, przez zakażenia dróg moczowych, oddechowych (i inne), aż do zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych oraz posocznicy, które są bezpośrednią przyczyną zejść śmiertelnych.

Ponadto na terenie miasta i gminy znajduje się wodociąg P P U H „Lyovit” oraz wodociąg „Awex” określone jako podmioty wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej tj. zaopatrujący w wodę własne obiekty (pracowników oraz do produkcji).

Tabela 2. Ocena jakości wody wodociągów podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności dla obszaru miasta i gminy Daleszyce

Wodociąg	Administrator urządzenia	Produkcja wody w m ³ /dobę	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Uzdatnianie wody	Ocena jakości wody
P P U H „Lyovit” Daleszyce ul. Głowackiego 34A	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „Lyovit” Jerzy Godek Daleszyce ul. Głowackiego 34A gm. Daleszyce	53	10 (tylko pracownicy, brak stałych mieszkańców)	nie stosuje się	woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym

Wodociąg	Administrator urządzenia	Produkcja wody w m ³ /dobę	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Uzdatnianie wody	Ocena jakości wody
Awex Sp. Jawna	Awex Król, Sidło, Grudzień Sp. Jawna, ul. Kościuszki 59, 26-020 Daleszyce	14,4	36 (tylko pracownicy, brak stałych mieszkańców)	nie stosuje się	woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana została na podstawie okresowej oceny jakości wody i jest oceną końcową za cały 2023 rok – „odpowiadała wymaganiom sanitarnym”.

Jedynie w przypadku wodociągu P P U H „Lyovit” w Daleszycach ul. Głowackiego 34A zdarzył się przypadek stwierdzenia obecności bakterii grupy coli w ilości 19 jtk/100ml. Zarządca przeprowadził działania naprawcze. Ponowne wyniki potwierdziły jakość wody odpowiadającą wymaganiom ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zarządca nie poinformował PPIS w Kielcach we właściwym terminie o zaistniałej sytuacji. W związku z powyższym został ukarany mandatem karnym.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach


lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Pl. Staszica 9, 26 – 021 Daleszyce.
2. PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zarząd Zlewni w Kielcach Robotnicza 5, 25-662 Kielce.
3. A/a.